



Na skrzyżowaniach z istn. kablami elektrycznymi należy założyć na kabie rury osłonowe AROT
 - dla eNN - ø 110 mm, dł. 1m.
 - dla eSN - ø160 mm, dł. 1m

OBIEKT	OSIEDŁOWA SIĘĆ CIEPŁNA Kolno, ul. Sosnowa		RYS.	4
NAZWA RYS.	PROFIL PODŁUŻNY - BUDOWA		SKALA	1 : 100/500
STADIUM	P.B.	BRANŻA	SANITARNA	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Duda LOM - 42			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Dariusz Ciszewski PDL/0116/PWOS/11			
DATA	25.07.2017r.			