

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie**  
**Sp. z o. o.**  
**ul. Kolejowa 4A**  
**18-500 Kolno**

PUK/ZEC/2021

## **Odpowiedź nr 4 na zapytanie wraz ze zmianą treści SWZ oraz zmianą terminu składania i otwarcia ofert**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na zadanie pn. **Transformacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie w wysokoefektywny system w ciepłowniczy.***

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

### **Zapytanie nr 1:**

Proszę o potwierdzenie, czy w zakresie dostawy maszyn Wykonawca ma wycenić i uwzględnić w ofercie wskazane w PFU:

Urządzenia do przygotowania transportu i załadunku biomasy

W celu prawidłowej obsługi kotłowni biomasowej w ramach zadania należy dostarczyć:

Ładowarka Kołowa:

W ramach zadania należy dostarczyć jedną ładowarkę kołową do załadunku biomasy.

Moc silnika: min. 110 KM, napęd 4x4, wszystkie osie skrętne, wysięgnik o wysokości min. 8m

Rębak:

Moc silnika: min. 75 KM, pojemność zbiornika paliwa 60 l/h, rodzaj chłodzenia: ciecz, rodzaj paliwa: olej napędowy, licznik motogodzin, rura zrzutowa ze ślimakową obrotnicą 360o, własny system hydrauliczny, średnica materiału: pień do 250 mm, z odrostami 300mm.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma wycenić i uwzględnić w ofercie wskazane w PFU dostawę ładowarki kołowej oraz rębak. Doprecyzowując zapisy Załącznika nr 4 do SWZ PROJEKT UMOWY - gwarancja udzielona przez Wykonawcę **na powyższą dostawę** będzie liczona od dnia podpisania protokołu odbioru w/w urządzeń.

Jednocześnie informuje, że **dostawa traktora z dwoma przyczepami do transportu biomasy nie jest przedmiotem zamówienia.**

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy **zmienia treść SWZ** w poniższym zakresie:

1. Zmienia się zapisy SWZ - Rozdział 22 Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 2.3.2 ppkt 6) SWZ otrzymuje brzmienie:

„6) **Kryterium K6** „Cena jednostkowa usługi serwisowych agregatów kogeneracyjnych przez okres 40.400 motogodzin pracy układu lub przez okres 5 lat”

$$K6 = \frac{8,5\text{€}-\text{cena jednostkowa serwsu,zgodnie z ofertą [€]}}{3,5\text{€}} * 15,0 \text{ pkt} “$$

SWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

2. Załącznik 1A SWZ – PFU, wykreśla się punkt 1.3.7. Serwis kotłowni biomasowej:

### „1.3.7. Serwis kotłowni biomasowej

Wykonawca zapewni serwis kotłowni przez okres 5 lat.

Koszty serwisu ponosić będzie Zamawiający zgodnie z formularzem ofertowym.

Zakres przeglądów powinien między innymi obejmować:

- ocena ogólnego stanu kotła,
- otwarcie komory spalania, ocena stanu komory spalania,
- sprawdzenie stanu izolacji ogniotrwałych wewnątrz kotła,
- czyszczenie komory spalania, czyszczenie płomieniówek,
- kontrola komory nawrotnej spalin,
- w razie konieczności wymiana zużytych elementów.
  - w razie konieczności czyszczenie czujników na kotle.
  - przegląd ekonomizera
  - w razie konieczności czyszczenie ekonomizerów
  - kontrola istotnych dla bezpieczeństwa elementów wyposażenia po stronie wody i powietrza,
  - sprawdzenie istotnych dla bezpieczeństwa działania elementów wyposażenia rusztu,
  - kontrola stanu technicznego i przeprowadzenie testów funkcjonalnych szafy sterowniczej kotła,
  - minimalne wymagania zgodnie z PN EN 12953-6 przeglądu eksploatacyjnego kotła zawierają testy funkcjonalne urządzeń bezpieczeństwa: ogranicznik ciśnienia minimalnego i maksymalnego wody w kotle, zawór bezpieczeństwa – kocioł ,ekonomizer, ograniczniki minimalnego, maksymalnego poziomu wody w kotle,
  - analiza wody wymagana przez PN EN 12953,
  - kontrola prowadzenia ruchu kotła,
  - przegląd pracy odgazowycza i zbiornika kondensatu obejmujący,
  - kontrola pracy i w razie potrzeby korekta nastaw węzłów ciepłowniczych.

Wymagany gwarantowany dyspozycyjny czas pracy kotła min. 8100h/rok.

Czas pomiędzy przeglądami 6 miesięcy”.

Załącznik 1A SWZ – PFU otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej odpowiedzi.

Zamawiający jednocześnie informuje, że nie wymaga serwisu kotłowni biomasowej

### 3. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, wykreśla się z pkt 7:

„Stawka za usługi serwisowe kotła biomasowego w okresie gwarancyjnym wynosi \_\_ \_\_ , \_\_ \_\_ PLN netto/rok”.

Załącznik Nr 2 SWZ - Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej odpowiedzi.

### 4. Rozdział 19 Sposób oraz termin składania ofert pkt 6) SWZ otrzymuje brzmienie:

„6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie

**do dnia 22 października 2021 do godz. 10<sup>00</sup>**

Za termin złożenia oferty uznany zostanie

termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych do systemu teleinformatycznego miniPortalu”

### **UWAGA: Zmiany w powyższych dokumentach zostały oznaczone kolorem czerwonym.**

Powyższe zmiany zostały również wprowadzone sprostowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami.

Załączniki:

1. SWZ - zmiana z 11.10.2021 r.

2. Załącznik 1A Program funkcjonalno-użytkowy, zmiana z 11.10.2021 r.

3. Załącznik Nr 2 SWZ - Formularz ofertowy, zmiana z 11.10.2021 r.