

Kolno, 15.12.2021 r.

Znak postępowania: 1/JRP/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego -
Zaprojektowanie oraz budowa instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków.

Zamawiający na podstawie Rozdziału 23 pkt. 1 oraz pkt 2 Zapytania ofertowego udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD - jako niezależne od Wykonawcy - nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót?

Odpowiedź nr 2:

Wykonawca do terminu zakończenia realizacji umowy zobowiązany jest do złożenia wszelkiej dokumentacji do odpowiedniego OSD niezbędnej do przyłączenia instalacji PV do sieci dystrybucyjnej. Czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót.